



Marienhospital Stuttgart · Postfach 10 31 63 · 70027 Stuttgart

Firma
Reiser Filtertechnik
Wasseraufbereitung
Werkstr. 17

76532 Baden-Baden


MARIENHOSPITAL
STUTTGART

Akademisches Lehrkrankenhaus
der Universität Tübingen

Zentrallabor
Ärztliche Direktorin
Transfusionsverantwortliche
Hygieneverantwortliche

Dr. med. Christa Bertram
Tel. (07 11) 64 89-27 60
Fax (07 11) 64 89-26 88
e-mail Bertram@Vinzenz.de

28.09.00 be/sei

Referenzschreiben

Zu Testzwecken überliessen Sie uns im Juni 1998 ein Wasserfilter-Testgerät, ausgerüstet mit einem Reiser-Blockfilter AB-M0120.

Das Gerät wurde von der Firma Reiser am 14.12.1998 montiert und am gleichen Tag getestet. Ein zweiter Test fand am 8.01.1999 statt.

Die beiden Testläufe bestätigten, dass sämtliche Keime zuverlässig zurückgehalten wurden: Nach jeweils 48 Stunden Testbetrieb war kein Keimwachstum zu ermitteln.

Für die Richtigkeit der Angaben

Dr. med. Chr. Bertram

